

NT/1269/2021

Oferenci przetargu
„REMONT DACHU SWOBODNA 25A”

Dot. przetargu na wykonanie remonty części pokrycia dachu w budynku garażu położonego przy ul Swobodnej 25A w Białymstoku oznaczonego nr NT/1107/2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku w odpowiedzi na pytania z dnia 01.06.2021 r., dotyczące przetargu na remont części pokrycia dachu w budynku garażu położonego przy ul Swobodnej 25A w Białymstoku informuje:

Pytanie nr 1 Jaka jest całkowita powierzchnia remontowanego dachu z uwzględnieniem obróbek pionowych?

Odp. W ofercie należy przyjąć powierzchnię dachu z uwzględnieniem obróbek pionowych (attyki, ścianki pionowe) w wielkości 1272,47 m².

Pytanie nr 2 Czy przed ułożeniem nowego pokrycia z papy wierzchniej termozgrzewalnej, stare pokrycie z papy wierzchniej termozgrzewalnej trzeba gruntować roztworem gruntującym?

Odp. Nie trzeba gruntować roztworem gruntującym starego pokrycia z papy termozgrzewalnej przed ułożeniem nowego pokrycia z papy wierzchniej termozgrzewalnej.

Pytanie nr 3 Czy likwidujemy stare kominki wentylacyjne i wstawiamy nowe, czy nie likwidujemy istniejących kominków i nie wstawiamy nowych, a może likwidujemy istniejące i nie wstawiamy nowych?

Odp. Likwidujemy istniejące kominki i nie wstawiamy nowych.

Pytanie nr 4 Czy istniejące wpusty dachowe zostają, czy podlegają wymianie na nowe z kołnierzem papowym?

Odp. Wpusty dachowe należy wymienić na nowe z kołnierzem papowym.